

仕 様 書

- 1 品 名 浴槽ろ過装置
- 2 数 量 2台（男子浴槽・女子浴槽）

3 規格等

昭和鉄工(株)製 浴槽循環ろ過装置 Sbfd (M) -6 2 又は同等品

区 分	仕 様
メーカー・型式等	昭和鉄工(株) Sbfd (M) -6 2
適正浴槽容量	5. 0～7. 0 m ³
ろ過処理能力	1 2. 0 m ³ /h
ろ過ポンプ容量	流量×全揚程 200 (ℓ/min) × 22 (水頭m)
	口径×出力 (KW) 50 A×40 A×1.5
熱交換能力	6 9 KW
熱交1次側圧力損失	0. 6 (水頭m)
質量	ろ材質量 1 9 0 kg
	製品質量 3 9 5 kg
	運転質量 8 2 0 kg
推奨熱交1次側循環ポンプ (3相200V)	口径 3 2 A
	(kW) 0. 4
	(ℓ/min) 6 7
ろ材材質	セラミックス
薬注タンク容量	5 0 ℓ
最高使用圧力	0. 2 9 Mpa
制御機能	<ul style="list-style-type: none"> ・ろ過運転の ON-OFF ・浴槽水位制御 ・ろ過ポンプ過負荷検出 ・浴槽温度制御 ・薬液注入制御

4 機器等の取付け方法等

- (1) 既存の機器の取り扱い
既存の機器を撤去し処分すること。
- (2) 機器等の取付け方法
 - ① 指定する位置（別紙の機械室）に取り付けること。
 - ② 電源配線は既設の回路を使用すること。
- (3) その他
機器等の取付けにあたっては、職員の指示に従い、業務に支障がないよう配慮すること。

5 納入場所

広島市安佐南区大塚東三丁目4番
広島市立大学学生寮「もみじ」

6 納入期限 2020年3月27日(金)

(納入日については、本学と協議のうえ決定すること)

7 検収受領

- (1) 本品取付け後、検査員立会いのうえ動作確認を行い。最良な状態で検査を受けること。
- (2) 納入物品に不良箇所があった場合はすみやかに交換すること。

8 保証その他

保証期間は、原則として本品受領後1年間とする。ただし、メーカー発行の保証書により1年を超える保証がある場合はそれによる。また、納入者(又は製造者)の責任に属する不良箇所が生じた場合は、本学担当者と連絡のうえ、無料で修理又は良品と取り替えるものとする。なお、保証期間内に緊急対応が必要な場合は速やかに現地で確認のうえ対応すること。

9 連絡先

広島市立大学事務局学生支援室(担当:仁城)
広島市安佐南区大塚東三丁目4番1号
電話 082-830-1522

10 その他

- (1) 本件に入札しようとする者は必要に応じ入札前に現地確認をすることができる。現地確認にあたっては、事前に学生支援室に連絡すること。
- (2) 落札者は、契約締結後、直ちに納入場所の本学担当者に連絡を行い設置・納入等の詳細な調整を行うこと。また、納入時に動作確認を行うこと。
- (3) 本品に関する疑義等が生じた場合は、直ちに担当者と連絡協議のうえ決定すること。
- (4) 上記発注品の納品は、新品に限る。
- (5) 本学が指定する部屋への納入とともに、必要な設置・調整を行うこと。
- (6) 納品しようとする際には、予め本学検査員と日時調整を行うこと。
- (7) 機器等の梱包材は、納入者が納入後すみやかに引き取ること。