

質 疑 応 答 書

件名 木材加工室エアコン購入

番号	仕様書頁等	質 問	回 答
1	1 頁 (2 仕様)	「2 仕様」では、室外機及び室内機について防振架台の記載はありませんが、「4 納品付帯作業その他」の(2)⑤では防振架台据付状況の記載があります。本工事では、防振架台設置は不要でよろしいでしょうか。	防振架台の設置は不要です。 必要な機器及び部品は、「2 仕様」に記載のとおりです。

(注) この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。